

## Vastavusdeklaratsioon nr. M – 4/60

*Volitatud esindaja:* **Uponor Eesti OÜ, Osmussaare 8, 13811 Tallinn, Eesti**

*Tootja:* **Uponor AB, Nordanövägen 2, 730 61 Virsbo**

*Toode:* **Ristseotud polüetüleenist (Pe-Xa) torud**

möödud : 14, 16, 17, 20, ja 25 mm  
kasutusklass : 4+5 (6bar)  
maksimaalne töötemperatuur: 90°C

*Standard / norm:* DIN CERTCO tootesertifikaat nr. 3V372 PE-Xa, väljaantud 04.03.2014  
DIN Certco Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH (Alboinstrasse 56 D-12103, Berlin ) poolt.

*Vastavus:* DIN 4726:2008-10, DIN EN ISO 15875-2:2004-03, DIN EN ISO 15875-3:2004-03, DIN EN ISO 15675-5:2004-03

*Hinnang:* Kasutusala: Põrandkütte ja radiaatorsüsteemides

*Eritingimused:* Paigaldus vastavalt Uponori tehnilistele juhenditele

*Väljaandja esindaja:* Aivar Sigur, üksuse juht

*Välja antud:* 23.10.2014 Tallinn.

*Välja andja:*

