

Vastavusdeklaratsioon 010620-1

Volitatud esindaja: Uponor Eesti OÜ, Osmussaare 8, 13811 Tallinn, Eesti

Tootja: Uponor, PO BOX 101-SE-730 61 Virsbo, Rootsi

Toode **Uponor Smart torud 14...20 mm**

Standard/norm Vastavalt ISO 22391,
hapniku difusioonikiht vastavalt DIN 4726:2008-10
Sertifikaat: DIN CERTCO 3V406 PE-RT, kehtib kuni 28.02.2023

Hinnang: PE-RT polietüleenitoru vastavalt EN ISO 22391
hapniku difusioonikiht vastavalt DIN 4726
Püsiv töotemperatuur kuni 70°C), töö rõhk 6 bar.
Kasutusklass 4. Põrandaküttesüsteemid.

Eritingimused Paigaldus vastavalt kasutusjuhenditele. Ühendamisel kollektoriga kasutada Uponor Smart liitnikke.

Väljaandja esindaja: Peeter Soovik, tootejuht

Välja antud: 01.06.2020

Allkiri:



Uponor Eesti OÜ

Osmussaare 8
13811 Tallinn
Estonia

T + 372 605 2070
F + 372 638 0867
W www.uponor.ee

Reg code 10347503
Domicile Tallinn, Estonia