

Vastavusdeklaratsioon nr: M-4 / 75

Volitatud esindaja: **Uponor Eesti OÜ, Osmussaare 8, 13811 Tallinn, Eesti**

Tootja: **Kamo Verteilersysteme GmbH, Max-Planck-Strasse 11, Ehingen**

Toode: **Uponor Smart S / Vario S roostevaba kollektor
Uponor Vario M plastkollektor**

Standard/norm: **EVS - EN 1264 1:4 – Põrandaküte. Süsteemid ja komponendid
DIN V3838 Heizungsarmaturen – Lösbare Verbindung mit
Rohrausenausengewinde G3/4 A un Innenkonus**

Hinnang: Kasutusala: Põrandaküte, madalatemperatuuriline radiaatorküte, arvestuslik rõhk 6 bar, max temperatuur 60°C.

Eritingimused: Paigaldus vastavalt Uponori tehnilistele juhenditele. Ühenduste tegemise kasutada Uponor surveliitmikke.

Väljaandja esindaja: Aivar Sigur, üksuse juht

Välja antud: 01.08.2018

Allkiri:

